



TERMO DE REFERÊNCIA

SC 1985/2022

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para execução de projetos de proteção e combate a incêndio e obtenção de AVCB, em atendimento ao termo de ajustamento de conduta, Inquérito Civil nº 14.0444.0000489/2017-5, para as Unidades Escolares que necessitam com urgência.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Com base no termo de ajustamento de conduta, Inquérito Civil nº 14.0444.0000489/2017-5, que avisa a execução dos projetos de AVCB para as Unidades Escolares relacionadas abaixo. É de extrema importância o atendimento para execução desse laudo, que visa e planeja acima de tudo, a segurança do ambiente escolar para professores e alunos, além de manter a integridade das escolas.

Todas as execuções serão feitas com base nos projetos já realizados no ano de 2020 e 2021, para serem executados no presente ano de 2022. Os projetos englobam todas as normas e demais providências necessárias nas Unidades Escolares, como combate ao incêndio, Laudo Elétrico e A.R.T. Laudo técnico de impacto urbanístico e demais elementos necessários para cada Unidade.

A Secretaria de Educação de São Vicente toma as devidas providências necessárias, iniciando o presente processo licitatório.

Em decorrência dessa situação, se faz o presente Termo de Referência justificado acima.

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

3.1. A contratação da **Execução de Projeto de AVCB** será dividida em itens e por escola conforme as tabelas descritas abaixo, facultando-se ao licitante a participação dos itens desse presente Termo, a fim de solucionar todas as pendências apresentadas.

3.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste Termo de Referência quanto às especificações do objeto.



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO E QUANTIDADE

4.1. Para a execução do Contrato, é necessário que a CONTRATADA possua os seguintes itens a fim de solucionar o problema das Unidades Escolares:

LOCAL	ITENS
EMEF CAROLINA DANTAS; Rua Aurélio Ponna, 26 - Catiapoã, São Vicente/SP; TEL: (13) 3466-0444/3467-2425/ 3463-0495	30 Sinalização/luz de emergência 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; Curso de brigada de incêndio.

LOCAL	ITENS
EMEF NUMAA – ANA LUCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA Av. João Francisco Bendsorp, 201 – Cidade Náutica, São Vicente/SP; TEL: (13) 3463-0526/3462-4924	20 Sinalização/luz de emergência 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 01 Sistema de gás 1+1 P45kg Curso de brigada de incêndio.

LOCAL	ITENS
-------	-------



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

EMEF PREF. ANTÔNIO FERNANDO DOS REIS Av. Juiz de fora, 90 – Vila Voturuá, São Vicente/SP; TEL: (13) 3561-7722/35610247	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½"x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 05 tampão cego corrente 1.½"; 30 niple duplo galv. 2.½" - 280 05 esguicho regulável 1.½" NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve ¾" x 3m; 20 curva zincada 90R. ¾"; 100 unidut reto versátil URV ¾" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' ¾" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca ¾"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½";
---	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	10 união A.B. galv. 2.½” - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d’água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	---

LOCAL	ITENS
-------	-------



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

EMEF LUIZ BENEDITINO FERREIRA Rua Dr. Polydoro de Oliveira, 333 - Vila Margarida, São Vicente/SP; TEL: (13) 3461-1030/3462- 3696/ 3463-0524	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½"x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 05 tampão cego corrente 1.½"; 30 niple duplo galv. 2.½" - 280 05 esguicho regulável 1.½" NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve ¾" x 3m; 20 curva zincada 90R. ¾"; 100 unidut reto versátil URV ¾" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' ¾" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca ¾"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½";
--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	10 união A.B. galv. 2.½” - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d’água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	--

LOCAL	ITENS
-------	-------



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

EMEF RAQUEL DE CASTRO FERREIRA - 797,16 m² Av. Newton Prado, 503 – Morro dos Barbosas, São Vicente/SP; TEL: (13) 3467-6021/3467- 0273	03 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 04 registro globo para hidrante 2.½"x45°; 03 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 03 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 03 tampão cego corrente 1.½"; 15 niple duplo galv. 2.½" - 280 03 esguicho regulável 1.½" NBR 14.870-1:2013 03 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 50 eletroduto zinc leve ¾" x 3m; 10 curva zincada 90R. ¾"; 50 unidut reto versátil URV ¾" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' ¾" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾" 01 central CAX 0012 03 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 80 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 30 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 100 chumbador bca ⅜"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½";
---	---



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	10 união A.B. galv. 2.½” - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d’água fibra 8 m³; 05 extintor pó químico 4kg; 03 extintor água pressurizada 10 litros; 10 sinalização/ luz de emergência; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 50 Mão de obra hidráulica; 10 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	--

LOCAL	ITENS
-------	-------



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

EMEI CLEMENTE FERREIRA Praça Prof. Clemente Ferreira, s/nº - Vila Melo, São Vicente/SP; TEL: (13) 3561-6168/3467- 0717	30 Sinalização/luz de emergência 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.;
---	--

LOCAL	
EMEIEF VILA JÓQUEI Rua Fernando Ferrari, s/nº - Jóquei Clube, São Vicente/SP; TEL: (13) 3463-0332/3463- 4710	20 Sinalização/luz de emergência 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.;

LOCAL	ITENS
EMEI KELMA MARIA TOFFETI GONÇALVES Rua Quarenta e seis, s/nº - Humaitá, São Vicente/SP; TEL: (13) 3406-3103/3564- 0388	03 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 04 registro globo para hidrante 2.½”x45º; 03 adaptadores E.R. 2.½” x 2.½” - 5 fios; 03 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½” x 2.½” - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½”;



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	03 tampão cego corrente 1.½”; 15 niple duplo galv. 2.½” - 280 03 esguicho regulável 1.½” NBR 14.870-1:2013 03 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 50 eletroduto zinc leve ¾” x 3m; 10 curva zincada 90R. ¾”; 50 unidut reto versátil URV ¾” (C-PB); 50 condutele mult interno ‘DMX’ ¾” s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾” 01 central CAX 0012 03 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 80 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½” (MT); 30 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 100 chumbador bca ⅜”x2.½” com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½”; 02 válvula de ret. horizontal 2.½”; 10 união A.B. galv. 2.½” - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm;
--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	04 disjuntor bipolar; 01 caixa d'água fibra 8 m³; 05 extintor pó químico 4kg; 03 extintor água pressurizada 10 litros; 10 sinalização/ luz de emergência; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 50 Mão de obra hidráulica; 10 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	---

LOCAL	ITENS
EMEIEF DUQUE DE CAXIAS Praça Napoleão Laureano s/nº - Jd. Guassu, São Vicente/SP; TEL: (13) 3561-4862/3561-8383/3561-0249	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½"x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 05 tampão cego corrente 1.½"; 30 niple duplo galv. 2.½" - 280



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	05 esguicho regulável 1.½” NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve ¾” x 3m; 20 curva zincada 90R. ¾”; 100 unidut reto versátil URV ¾” (C-PB); 50 condutele mult interno ‘DMX’ ¾” s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾” 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½” (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca ⅜”x2.½” com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½”; 02 válvula de ret. horizontal 2.½”; 10 união A.B. galv. 2.½” - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d’água fibra 8 m³;
--	---



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	---

LOCAL	ITENS
EMEIEF PREF. JONAS RODRIGUES Rua Alexandre Sendim,304 - Pq Bitarú, São Vicente/SP; TEL: (13) 3467-6024	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½"x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 05 tampão cego corrente 1.½"; 30 niple duplo galv. 2.½" - 280 05 esguicho regulável 1.½" NBR 14.870-1:2013



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve $\frac{3}{4}$" x 3m; 20 curva zincada 90R. $\frac{3}{4}$"; 100 unidut reto versátil URV $\frac{3}{4}$" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' $\frac{3}{4}$" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) $\frac{3}{4}$" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca $\frac{3}{8}$"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½"; 10 união A.B. galv. 2.½" - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d'água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg;
--	---



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	---

LOCAL	ITENS
EMEIEF MANOEL NASCIMENTO JUNIOR Rua Roberto Kock,300 - Jóquei Clube, São Vicente/SP; TEL: (13) 3464-4525/3463- 0368	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½"x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 05 tampão cego corrente 1.½"; 30 niple duplo galv. 2.½" - 280 05 esguicho regulável 1.½" NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	FULL 100 eletroduto zinc leve ¾" x 3m; 20 curva zincada 90R. ¾"; 100 unidut reto versátil URV ¾" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' ¾" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca ⅜"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½"; 10 união A.B. galv. 2.½" - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d'água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros;
--	---



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	--

LOCAL	ITENS
EMEIEF PREF. SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA Rua Quirino Mário Biasoli n° 90 – Tancredo, São Vicente/SP; TEL: (13) 3463-6347/3463-0311	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½”x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½” x 2.½” - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½” x 2.½” - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½”; 05 tampão cego corrente 1.½”; 30 niple duplo galv. 2.½” - 280 05 esguicho regulável 1.½” NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	100 eletroduto zinc leve $\frac{3}{4}$" x 3m; 20 curva zincada 90R. $\frac{3}{4}$"; 100 unidut reto versátil URV $\frac{3}{4}$" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' $\frac{3}{4}$" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) $\frac{3}{4}$" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca $\frac{3}{8}$"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½"; 10 união A.B. galv. 2.½" - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d'água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização;
--	---



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	--

LOCAL	ITENS
EMEIEF VILA EMA Rua Dr. Marcelo Ribeiro Nogueiro s/nº - Vila Ema, São Vicente/SP; TEL: (13) 3566-1864/3576- 0299	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½"x45º; 05 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 05 tampão cego corrente 1.½"; 30 niple duplo galv. 2.½" - 280 05 esguicho regulável 1.½" NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve ¾" x 3m;



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	20 curva zincada 90R. $\frac{3}{4}$"; 100 unidut reto versátil URV $\frac{3}{4}$" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' $\frac{3}{4}$" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) $\frac{3}{4}$" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca $\frac{3}{8}$"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½"; 10 união A.B. galv. 2.½" - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d'água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.;
--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; 01 Sistema de gás 1+1 P45kg Curso de brigada de incêndio.
--	--

LOCAL	ITENS
EMEIEF JOSÉ MEIRELLES Rua Tupã, 245 – Jd. Quarentenário, São Vicente/SP; TEL: (13) 3576-8396/3576- 0348	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½”x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½” x 2.½” - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½” x 2.½” - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½”; 05 tampão cego corrente 1.½”; 30 niple duplo galv. 2.½” - 280 05 esguicho regulável 1.½” NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve ¾” x 3m;



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	20 curva zincada 90R. $\frac{3}{4}$"; 100 unidut reto versátil URV $\frac{3}{4}$" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' $\frac{3}{4}$" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) $\frac{3}{4}$" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca $\frac{3}{8}$"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½"; 10 união A.B. galv. 2.½" - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d'água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.;
--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	--

LOCAL	ITENS
EMEF ANTÔNIO PACÍFICO Rua Tupã, 245 – Jd. Quarentenário, São Vicente/SP; TEL: (13) 3464-6586/3463- 0226	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½"x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 05 tampão cego corrente 1.½"; 30 niple duplo galv. 2.½" - 280 05 esguicho regulável 1.½" NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve ¾" x 3m; 20 curva zincada 90R. ¾";



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	100 unidut reto versátil URV ¾" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' ¾" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca ⅜"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½"; 10 união A.B. galv. 2.½" - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d'água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.;
--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	---

LOCAL	ITENS
EMEF RAUL ROCHA DO AMARAL Rua Belo Horizonte, 273 - Vl. Ponte Nova, São Vicente/SP; TEL: (13) 3566-1060 /3576-0320	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½"x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 05 tampão cego corrente 1.½"; 30 niple duplo galv. 2.½" - 280 05 esguicho regulável 1.½" NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve ¾" x 3m; 20 curva zincada 90R. ¾"; 100 unidut reto versátil URV ¾" (C-PB);



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	50 condutele mult interno 'DMX' ¾" s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca ¾"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½"; 10 união A.B. galv. 2.½" - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d'água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.;
--	---



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	--

LOCAL	ITENS
EMEF AUGUSTO DE SAINT'HILAIRE Av. Martins Fontes, 1000 – Catiapoã, São Vicente/SP; TEL: (13) 3576-0351/3566- 1165	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½"x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½" x 2.½" - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½"; 05 tampão cego corrente 1.½"; 30 niple duplo galv. 2.½" - 280 05 esguicho regulável 1.½" NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve ¾" x 3m; 20 curva zincada 90R. ¾"; 100 unidut reto versátil URV ¾" (C-PB); 50 condutele mult interno 'DMX' ¾" s/ tampa;



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾" 01 central CAX 0012 05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½" (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca ¾"x2.½" com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½"; 02 válvula de ret. horizontal 2.½"; 10 união A.B. galv. 2.½" - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d'água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos
--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica; 15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	--

LOCAL	ITENS
EMEF LÚCIO MARTINS RODRIGUES Rua Odair Muller A. Marques, 434 – Vila Margarida, São Vicente/SP; TEL: (13) 3464-6289/3463-0229	05 caixas para mangueira 90x60x18 sob pint epoxi D; 06 registro globo para hidrante 2.½”x45°; 05 adaptadores E.R. 2.½” x 2.½” - 5 fios; 05 chave storz dupla predial 01 adaptador E.R. 2.½” x 2.½” - 5 fios; 01 tampão cego corrente 2.½”; 05 tampão cego corrente 1.½”; 30 niple duplo galv. 2.½” - 280 05 esguicho regulável 1.½” NBR 14.870-1:2013 05 ASC 1224 sirene intermit. C/DOMO 12 E 24VCC FULL 100 eletroduto zinc leve ¾” x 3m; 20 curva zincada 90R. ¾”; 100 unidut reto versátil URV ¾” (C-PB); 50 condutele mult interno ‘DMX’ ¾” s/ tampa; 50 tampa p/ DMX e DV (C-PB) ¾” 01 central CAX 0012



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	05 acionador manual convencional ; 10 Abac-A 0071 bot. C. dist (3 fios) abs; 200 tubo galv. c/c NBR 5580 L-2.½” (MT); 70 perfil reforçado 250mm ASC - 1324.min. 5 micras; 210 chumbador bca ¾”x2.½” com parafuso; 04 válvula gaveta 2.½”; 02 válvula de ret. horizontal 2.½”; 10 união A.B. galv. 2.½” - 342; 400 bucha de nylons-10; 400 parafuso sext. rosc. soberba 3/16x60 s-10; 01 bomba trif. FNI FF. 175.7, 5cv. (220/380/440); 300 cabo pp comando 2x2,5mm; 100 cabo flex 4,0mm; 04 disjuntor bipolar; 01 caixa d’água fibra 8 m³; 10 extintor pó químico 4kg; 07 extintor água pressurizada 10 litros; 30 sinalização; 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; 100 Mão de obra hidráulica;
--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	15 Mão de obra elétrica; 20 Mão de obra alvenaria; Curso de brigada de incêndio.
--	---

LOCAL	ITENS
EMEF LEONOR GUIMARÃES A. STOFFEL Rua Oeiras s/nº - Samaritá, São Vicente/SP; TEL: (13) 3566-1208/3576- 0268	20 Sinalização/luz de emergência 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.; Curso de brigada de incêndio.

LOCAL	ITENS
CRECHE CORA CORALINA Rua Paulo Horcel, 01 - Japuú, São Vicente/SP;	20 Sinalização/luz de emergência 01 Laudo técnico de instalação elétrica com A.R.T.; 01 Laudo elétrico de instalação de gás com A.R.T.; 01 Laudo técnico de CMAR com A.R.T.; 01 Laudo técnico de instalações de equipamentos incêndio com A.R.T.;



Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

	01 Sistema de gás 1+1 P45kg Curso de brigada de incêndio.
--	--

5. REQUISITOS NECESSÁRIOS

5.1. A empresa interessada **poderá vistoriar** os locais onde serão executados os serviços, a fim de se inteirar das condições, tomando conhecimento e sanando todas as dúvidas técnicas necessárias à constituição de sua Proposta, não se aceitando considerações posteriores por alegação de desconhecimento, inviabilidade técnica, econômica ou quanto aos prazos descritos neste Termo de Referência ou nos demais contatos formais realizados entre as partes.

5.1.1. A vistoria deverá ser agendada com o gestor do contrato, Denise de Oliveira Barbosa, telefone de contato: (13) 99600-9733.

5.2. A vistoria poderá ser feita até o último dia útil anterior à data limite para a apresentação das propostas e será acompanhada por representante da SEDUC, designado para esse fim.

5.3. A empresa interessada deverá comprovar sua experiência por meio da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por organização pública ou privada brasileira, a fim de comprovar que pode exercer o ofício.

5.3.1. Somente serão aceitos atestados emitidos em favor da empresa interessada que estejam em nome de sua matriz e/ou filial.

5.3.2. Os atestados de capacidade técnica devem se referir a experiências que tenham sido executadas no Brasil.

5.3.3. Os atestados de capacidade técnica deverão ser emitidos por pessoas de direito público ou privado, recebedores do fornecimento do produto ofertado diretamente pela interessada, não sendo aceitos atestados emitidos pela própria.

5.3.4. Entende-se por recebedor, a pessoa jurídica que tenha sido a contratante.

5.3.5. Os atestados de capacidade técnica deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: razão social e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail); descrição do escopo, de forma a comprovar as experiências específicas nas zonas de conhecimento pertinentes ao objeto deste Termo de Referência; período de contratação/fornecimento do produto; informações



Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

quanto à qualidade do trabalho prestado; nome, cargo/função da pessoa que assinar o atestado por parte da empresa atestante, preferencialmente com os seus respectivos canais de contato e documentos que comprovem a representação; data de emissão do atestado; assinatura do atestante com firma reconhecida.

5.4. A CONTRATADA deverá garantir a boa qualidade dos materiais utilizados e o perfeito funcionamento dos mesmos, obedecidos os requisitos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, em conformidade com as normas técnicas relacionadas.

5.5. A CONTRATADA deverá garantir, também, que todos os trabalhadores, designados para a prestação dos serviços relativos ao objeto do presente Termo de Referência, tenham a qualificação técnica e os conhecimentos necessários.

5.6. Os empregados, prepostos e/ou prestadores de serviço da CONTRATADA deverão se apresentar, no estabelecimento da CONTRATANTE, para a entrega dos produtos, devidamente identificados. A não identificação impedirá o ingresso, por medida de segurança.

6. LOCAL DE EXECUÇÃO

6.1. A CONTRATADA deverá estar apta a fornecer os serviços imediatamente após o recebimento da Ordem de Início ou Autorização de Serviço (AS) emitida pela CONTRATANTE, o que poderá coincidir ou não com a assinatura do Contrato.

6.2. O local de execução do serviço, será aquele demonstrado no item 4.1. deste termo de referência.

7. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO SERVIÇO

7.1. A CONTRATANTE reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, na Proposta oferecida pela CONTRATADA e tampouco em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes, podendo rescindir a contratação, sem prejuízo das demais sanções previstas, conforme a gravidade do caso.

8. PREÇO

8.1. O preço estipulado remunerará todas e quaisquer despesas necessárias à execução do Contrato, incluindo os custos com materiais, mão de obra, seguros, tributos, taxas, encargos sociais e trabalhistas e todas as demais despesas e constituirá a única e completa



Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

contraprestação pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma outra será devida.

9. DA GARANTIA

9.1. Em caso de necessidade de acionar a garantia, a CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, tendo esta o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para regularizar a situação.

9.2. As peças e componentes fornecidos e instalados pela CONTRATADA ficam por ela garantidos como sendo isentos de quaisquer vícios ou defeitos, na forma prevista em lei, por um prazo mínimo não inferior ao concedido pelo fabricante, devendo tal prazo ser contado a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal.

9.3. A reexecução de serviços e a substituição de peças e componentes que estejam acobertados pela garantia não implicarão ônus para à CONTRATANTE e acarretarão a reabertura do prazo restante da garantia.

9.4. A anotação referente aos novos prazos de garantia deverá ser feita no verso da respectiva Nota Fiscal.

9.5. Faculta-se à CONTRATANTE verificar, junto ao fabricante, os prazos de garantia das peças/componentes, constituindo inadimplência contratual o fato de a CONTRATADA oferecer garantia com prazo inferior ao utilizado pelo fabricante.

Gestora do Contrato: Denise de Oliveira Barbosa

RG: 32.376.978-0

CPF: 278.974.508-05

Função: Supervisora de Ensino

Fiscal do Contrato: Engº Wanderley Sarkis Ligotte Junior

RG: 18.274.691

CPF: 108.375.028-37

Função: Diretor de Obras Escolares

São Vicente, 30 de maio de 2022



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria Municipal de Educação de São Vicente

**NÍVEA DE CÁSSIA DUTRA COSTA MARSILI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO**