

CB

AVENIDA NEWTON PRADO, 503 - PQ BITARU - SÃO VICENTE/SP

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES



SIT. SEM ESCALA



QUADRO DE ÁREAS

AREA DO TERRENO	771,70m²
TOTAL ÁREAS FRIAS	21,78m²
AREA TOTAL	749,92m²

CLASSIFICAÇÃO – D.E 63911/18

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	ESCOLA	E–1	ESCOLA EM GERAL	OUTROS

CARGA DE INCÊNDIO – IT 14/18

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2
E	ESCOLA EM GERAL	E–1	300 MJ/m2

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFIAÇÕES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m2
BAIXO	300 MJ/m2

LEGENDA

EXTINTORES
- AGUA PRESSURIZADA NBR 11715 2–A
- GAS CARBONICO (CO2) NBR 11716 5–B/C
- PO QUIMICO SECO NBR 10721 20–B/C

OUTROS
- CENTRAL DE GLP
- PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO P/90min

ROTA DE FUGA
- SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
- DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

ANDERSON DE OLIVEIRA:26508723812 Assinado de forma digital por ANDERSON DE OLIVEIRA:26508723812 Dados: 2022.02.09 15:38:21 -03'00'

Proprietário

Resp. Técnico

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO — 01/01

PLANTAS CORTES E FACHADAS

Ocupação: RAQUEL DE CASTRO FERREIRA – Escola em Geral E1
Local: Avenida Newton Prado Nº 503 – Parque Bitaru – São Vicente/SP
Proprietário: E.M.E.F. Raquel de Castro Ferreira
Resp. pelo uso: E.M.E.F. Raquel de Castro Ferreira
Resp. Técnico: Anderson de Oliveira CREA/CAU:
Área do Terreno: 774,83 M² Área Construída: 723,83 M²

PADRÃO A1