PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA 1:100



PAVIMENTO SUPERIOR

ESCALA 1:100

LEGENDAS

SEM ESCALA

LEGENDAS

SEM ESCALA

QD CARGAS e DEMANDAS AR Térreo

SEM ESCALA

Quadro de Demanda (QD AR)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de Ar tipo SPLIT (não residencial)	34.07	100	34.07
		TOTAL	34.07

Quadro de Cargas (QD AR)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Tomadas (W)	3237	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Dtaj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	AR 36.000btu/s Sala 01	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+C		1618	1618	0.95	1.00	0.80	25.8	15.5	4	32.0	20.0	0.92	1.91	Ok
2	AR 36.000btu/s Sala 02	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	B+C	1618		1618	0.95	1.00	0.80	31.0	15.5	4	32.0	20.0	1.17	2.15	Ok
3	AR 36.000btu/s Sala 03	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+C	1618		1618	0.95	1.00	0.80	31.0	15.5	4	32.0	20.0	1.66	2.63	Ok
4	AR 36.000btu/s Sala 04	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+C		1618	1618	0.95	1.00	0.80	31.0	15.5	4	32.0	20.0	2.13	3.12	Ok
5	AR 36.000btu/s Sala 05	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+C	1618		1618	0.95	1.00	0.80	31.0	15.5	4	32.0	20.0	2.62	3.60	Ok
6	AR 36.000btu/s Sala 06	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	B+C		1618	1618	0.95	1.00	0.80	34.4	15.5	6	41.0	20.0	1.72	2.70	Ok
7	AR 36.000btu/s Sala 07	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+B	1618	1618		0.95	1.00	0.80	34.4	15.5	6	41.0	20.0	1.40	2.38	Ok
8	AR 36.000btu/s Sala 08	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+B	1618	1618		0.95	1.00	0.80	34.4	15.5	6	41.0	20.0	1.66	2.64	Ok
9	AR 36.000btu/s Sala 09	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+B	1618	1618		0.95	1.00	0.80	34.4	15.5	6	41.0	20.0	0.75	1.74	Ok
10	AR 36.000btu/s Sala 10	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+B	1618	1618		0.95	1.00	0.80	25.8	15.5	4	32.0	20.0	0.88	1.87	Ok
TOTAL					10	3237	34074	32370	A+B+C	11330	11330	9711											

QD CARGAS e DEMANDA AR Pav Sup

SEM ESCALA

Quadro de Demanda (QD AR Sup)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de Ar tipo SPLIT (não residencial)	34.07	100	34.07
		TOTAL	34.07

Quadro de Cargas (QD AR Sup)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Tomadas (W)	3237	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Dtaj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	AR 36.000BTU/S Sala 11	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+C		1618	1618	0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	0.70	1.45	Ok
2	AR 36.000btu/s Sala 12	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	B+C		1618	1618	0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	0.86	1.62	Ok
3	AR 36.000btu/s Sala 13	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+C	1618		1618	0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	1.18	1.94	Ok
4	AR 36.000btu/s Sala 14	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	B+C		1618	1618	0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	1.51	2.26	Ok
5	AR 36.000btu/s Sala 15	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+C	1618		1618	0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	1.83	2.58	Ok
6	AR 36.000btu/s Sala 16	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	B+C		1618	1618	0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	1.72	2.48	Ok
7	AR 36.000btu/s Sala 17	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+B	1618	1618		0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	1.40	2.16	Ok
8	AR 36.000btu/s Sala 18	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+B	1618	1618		0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	1.08	1.83	Ok
9	AR 36.000btu/s Sala 19	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+B	1618	1618		0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	0.75	1.51	Ok
10	AR 36.000btu/s Sala 20	F+F+T	B1	220 V	1		3407	3237	A+B	1618	1618		0.95	1.00	0.45	34.4	15.5	6	41.0	20.0	0.59	1.34	Ok
TOTAL					10		34074	32370	A+B+C	11330	11330	9711											

QD CARGAS e DEMANDAS QD1 Térreo

SEM ESCALA

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Motores	1.67	63	1.06
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12.00	100	12.00
	5.18	50	2.59
		TOTAL	15.64

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 2	10	18	150	100	Tomadas (W) 200	400	746	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Dtaj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação Sala 1, 2 e 3	F+F	B1	220 V			36						758	648	A+C	324		324	0.85	1.00	0.50	6.4	3.4	2.5	24.0	10.0	0.37	1.95	Ok
	b						6						126	108	A+C	54		54			0.50	2.1		2.5	24.0				Ok
	c						6						126	108	A+C	54		54			0.54	1.1		2.5	24.0				Ok
	e						6						126	108	A+C	54		54			0.45	3.2		2.5	24.0				Ok
	f						6						126	108	A+C	54		54			0.50	4.3		2.5	24.0				Ok
	g						6						126	108	A+C	54		54			0.50	5.4		2.5	24.0				Ok
	h						6						126	108	A+C	54		54			0.54	6.4		2.5	24.0				Ok
2	Iluminação Sala 4 e 5 / WC Fem e PINE masc/fem	F+F	B1	220 V			32						674	576	A+B	288	288		0.85	1.00	0.45	6.8	3.1	2.5	24.0	10.0	0.74	1.93	Ok
	eg						2						42	36	A+B	18	18				0.45	6.0		2.5	24.0				Ok
	eg						2						42	36	A+B	18	18				0.45	6.0		2.5	24.0				Ok
	m						6						126	108	A+B	54	54				0.45	2.6		2.5	24.0				Ok
	n						6						126	108	A+B	54	54				0.45	3.8		2.5	24.0				Ok
	q						6						126	108	A+B	54	54				0.45	5.1		2.5	24.0				Ok
	r						6						126	108	A+B	54	54				0.45	6.4		2.5	24.0				Ok
3	Iluminação Sala 16 e 17/ Coord/ WC Masc	F+F	B1	220 V			36						758	648	A+C	324		324	0.85	1.00	0.45	7.7	3.4	2.5	24.0	10.0	0.92	2.11	Ok
	eg						6						126	108	A+C	54		54			0.45	1.3		2.5	24.0				Ok
	eh						6						126	108	A+C	54		54			0.45	2.6		2.5	24.0				Ok
	eh						6						126	108	A+C	54		54			0.45	3.8		2.5	24.0				Ok
	ef						6						126	108	B+C		54	54			0.45	5.1		2.5	24.0				Ok
	ef						6						126	108	B+C		54	54			0.45	6.4		2.5	24.0				Ok
	ee						4						84	72	B+C		36	36			0.45	6.0		2.5	24.0				Ok
	ef						8						168	144	B+C		72	72			0.45	7.7		2.5	24.0				Ok
4	Iluminação Sala 18, 19 e 20	F+F	B1	220 V			36						758	648	A+C	324		324	0.85	1.00	0.45	7.7	3.4	2.5	24.0	10.0	0.42	1.61	Ok
	ac						6						126	108	A+C	54		54			0.45	6.4		2.5	24.0				Ok
	ac						6						126	108	A+C	54		54			0.45	5.1		2.5	24.0				Ok
	ef						6						126	108	A+C	54		54			0.45	2.6		2.5	24.0				Ok
	r						6						126	108	A+C	54		54			0.45	1.3		2.5	24.0				Ok
	z						6						126	108	A+C	54		54			0.45	3.8		2.5	24.0				Ok
	z						6						126	108	A+C	54		54			0.45	5.1		2.5	24.0				Ok
5	Iluminação Circulação 2, 3 e 5 / Deposito	F+F	B1	220 V			36						599	514	B+C		257	257	0.86	1.00	0.45	6.2	2.7	2.5	17.5	10.0	1.13	2.32	Ok
	av						16						337	288	B+C		144	144			0.65	3.2		2.5	17.5				Ok
	av						16						337	288	B+C		144	144			0.65	3.2		2.5	17.5				Ok
	z						6						126	108	B+C		54	54			0.45	4.5		2.5	17.5				Ok
6	Iluminação Circulação 1/ Hall 1 e Hall 2	F+F	B1	220 V			38						800	684	A+C	342		342	0.85	1.00	0.65	5.6	3.6	2.5	17.5	10.0	2.01	3.20	Ok
	au						16						337	288	A+C	144		144			0.65	5.6		2.5	17.5				Ok
	ax						22						463	396	A+C	198		198			0.65	3.2		2.5	17.5				Ok
7	Iluminação Emergência Circulação 2/ Hall 1 e 2	F+F	B1	220 V	10								20	20	A+C	10		10	1.00	1.00	0.65	0.1	0.1	2.5	24.0	10.0	0.04	1.23	Ok
8	Iluminação emergência Circulação 1 e 3	F+F	B1	220 V	9								18	18	B+C		9	9	1.00	1.00	0.65	0.1	0.1	2.5	17.5	10.0	0.02	1.21	Ok
9	TUG's Sala 11	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1098	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.50	11.0	5.5	2.5	24.0	10.0	1.51	3.01	Ok
	i					1							188	150	A+C	75		75			0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
	d					1							188	150	B+C		75	75			0.45	10.3		2.5	24.0				Ok
10	TUG's Sala 12	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.50	11.0	5.5	2.5	24.0	10.0	0.58	1.78	Ok
	g					1							188	150	A+C	75		75			0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
11	TUG's Sala 13	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.50	11.0	5.5	2.5	24.0	10.0	0.85	2.04	Ok
	i					1							188	150	A+C	75		75			0.50	11.0		2.5	24.0				Ok
	d					1							188	150	B+C		75	75			0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
12	TG's Sala 14	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.45	12.2	5.5	2.5	24.0	10.0	1.12	2.31	Ok
	i					1							188	150	A+C	75		75			0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
	p					1							188	150	A+C	75		75			0.45	10.3		2.5	24.0				Ok
13	TUG's Sala 15	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.50	11.0	5.5	2.5	24.0	10.0	1.40	2.59	Ok
	k					1							188	150	B+C		75	75			0.50	11.0		2.5	24.0				Ok
	l					1							188	150	B+C		75	75			0.50	11.0		2.5	24.0				Ok
14	TUG's Sala 16	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.50	11.0	5.5	2.5	24.0	10.0	1.49	2.68	Ok
	am					1							188	150	A+B	75	75				0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
	an					1							188	150	A+B	75	75				0.45	10.3		2.5	24.0				Ok
15	TUG's Sala 17	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+B	500	500		0.83	1.00	0.45	12.2	5.5	2.5	24.0	10.0	1.22	2.40	Ok
	al					1							188	150	A+B	75	75				0.45	10.3		2.5	24.0				Ok
	ap					1							188	150	A+B	75	75				0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
16	TUG's sala 18	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+B	500	500		0.83	1.00	0.45	12.2	5.5	2.5	24.0	10.0	0.94	2.13	Ok
	ai					1							188	150	A+B	75	75				0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
	af					1							188	150	A+B	75	75				0.45	10.3		2.5	24.0				Ok
17	TUG's sala 19	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+B	500	500		0.83	1.00	0.45	12.2	5.5	2.5	24.0	10.0	0.67	1.86	Ok
	aa					1							188	150	A+B	75	75				0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
	ah					1							188	150	A+B	75	75				0.45	10.3		2.5	24.0				Ok
18	TUG's sala 20	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+B	500	500		0.83	1.00	0.45	12.2	5.5	2.5	24.0	10.0	0.41	1.60	Ok
	ab					1							188	150	A+B	75	75				0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
	ai					1							188	150	A+B	75	75				0.45	10.3		2.5	24.0				Ok
19	TUG's Cozinha	F+F+T	B1	220 V			8						867	800	A+B	300	300		0.90	1.00	0.45	6.7	3.0	2.5	24.0	10.0	0.98	2.16	Ok
TOTAL					19	1	206	20	16	10	10		17135	14306	A+B+C	5097	5189	4090											

QD CARGAS e DEMANDAS QD2 Pav Sup

SEM ESCALA

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12.00	100	12.00
	5.13	50	2.57
		TOTAL	14.57

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W) 2	10	18	150	100	Tomadas (W) 200	400	746	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FP	FCT	FCA	Ir' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Dtaj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Iluminação Sala 11, 12 e 13	F+F	B1	220 V			36						758	648	A+C	324		324	0.85	1.00	0.45	7.7	3.4	2.5	24.0	10.0	0.37	1.55	Ok
	b						6						126	108	A+C	54		54			0.45	2.6		2.5	24.0				Ok
	c						6						126	108	A+C	54		54			0.45	1.3		2.5	24.0				Ok
	e						6						126	108	A+C	54		54			0.45	3.8		2.5	24.0				Ok
	f						6						126	108	A+C	54		54			0.45	5.1		2.5	24.0				Ok
	g						6						126	108	A+C	54		54			0.45	6.4		2.5	24.0				Ok
2	Iluminação Sala 4 e 5 / WC Fem e PINE masc/fem	F+F	B1	220 V			32						674	576	A+B	288	288		0.85	1.00	0.45	6.8	3.1	2.5	24.0	10.0	0.74	1.93	Ok
	eb						2						42	36	A+B	18	18				0.45	6.0		2.5	24.0				Ok
	eg						2						42	36	A+B	18	18				0.45	6.0		2.5	24.0				Ok
	m						6						126	108	A+B	54	54				0.45	2.6		2.5	24.0				Ok
	n						6						126	108	A+B	54	54				0.45	3.8		2.5	24.0				Ok
	q						6						126	108	A+B	54	54				0.45	5.1		2.5	24.0				Ok
	r						6						126	108	A+B	54	54				0.45	6.4		2.5	24.0				Ok
3	Iluminação Sala 16 e 17/ Coord/ WC Masc	F+F	B1	220 V			36						758	648	A+C	324		324	0.85	1.00	0.45	7.7	3.4	2.5	24.0	10.0	0.92	2.11	Ok
	eg						6						126	108	A+C	54		54			0.45	1.3		2.5	24.0				Ok
	eh						6						126	108	A+C	54		54			0.45	2.6		2.5	24.0				Ok
	eh						6						126	108	A+C	54		54			0.45	3.8		2.5	24.0				Ok
	ef						6						126	108	B+C		54	54			0.45	5.1		2.5	24.0				Ok
	ef						6						126	108	B+C		54	54			0.45	6.4		2.5	24.0				Ok
	ee						4						84	72	B+C		36	36			0.45	6.0		2.5	24.0				Ok
	ef						8						168	144	B+C		72	72			0.45	7.7		2.5	24.0				Ok
4	Iluminação Sala 18, 19 e 20	F+F	B1	220 V			36						758	648	A+C	324		324	0.85	1.00	0.45	7.7	3.4	2.5	24.0	10.0	0.42	1.61	Ok
	ac						6						126	108	A+C	54		54			0.45	6.4		2.5	24.0				Ok
	ac						6						126	108	A+C	54		54			0.45	5.1		2.5	24.0				Ok
	ef						6						126	108	A+C	54		54			0.45	2.6		2.5	24.0				Ok
	r						6						126	108	A+C	54		54			0.45	1.3		2.5	24.0				Ok
	z						6						126	108	A+C	54		54			0.45	3.8		2.5	24.0				Ok
	z						6						126	108	A+C	54		54			0.45	5.1		2.5	24.0				Ok
5	Iluminação Circulação 2, 3 e 5 / Deposito	F+F	B1	220 V			36						599	514	B+C		257	257	0.86	1.00	0.45	6.2	2.7	2.5	17.5	10.0	1.13	2.32	Ok
	av						16						337	288	B+C		144	144			0.65	3.2		2.5	17.5				Ok
	av						16						337	288	B+C		144	144			0.65	3.2		2.5	17.5				Ok
	z						6						126	108	B+C		54	54			0.45	4.5		2.5	17.5				Ok
6	Iluminação Circulação 1/ Hall 1 e Hall 2	F+F	B1	220 V			38						800	684	A+C	342		342	0.85	1.00	0.65	5.6	3.6	2.5	17.5	10.0	2.01	3.20	Ok
	au						16						337	288	A+C	144		144			0.65	5.6		2.5	17.5				Ok
	ax						22						463	396	A+C	198		198			0.65	3.2		2.5	17.5				Ok
7	Iluminação Emergência Circulação 2/ Hall 1 e 2	F+F	B1	220 V	10								20	20	A+C	10		10	1.00	1.00	0.65	0.1	0.1	2.5	24.0	10.0	0.04	1.23	Ok
8	Iluminação emergência Circulação 1 e 3	F+F	B1	220 V	9								18	18	B+C		9	9	1.00	1.00	0.65	0.1	0.1	2.5	17.5	10.0	0.02	1.21	Ok
9	TUG's Sala 11	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1098	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.50	11.0	5.5	2.5	24.0	10.0	1.51	3.01	Ok
	i					1							188	150	A+C	75		75			0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
	d					1							188	150	B+C		75	75			0.45	10.3		2.5	24.0				Ok
10	TUG's Sala 12	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.50	11.0	5.5	2.5	24.0	10.0	0.58	1.78	Ok
	g					1							188	150	A+C	75		75			0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
11	TUG's Sala 13	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.50	11.0	5.5	2.5	24.0	10.0	0.85	2.04	Ok
	i					1							188	150	A+C	75		75			0.50	11.0		2.5	24.0				Ok
	d					1							188	150	B+C		75	75			0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
12	TG's Sala 14	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.45	12.2	5.5	2.5	24.0	10.0	1.12	2.31	Ok
	i					1							188	150	A+C	75		75			0.45	12.2		2.5	24.0				Ok
	p					1							188	150	A+C	75		75			0.45	10.3		2.5	24.0				Ok
13	TUG's Sala 15	F+F+T	B1	220 V		2	1	1	1				1208	1000	A+C	500		500	0.83	1.00	0.50	11.0	5.5	2.5	24.0	10.0	1.40	2.59	Ok
	k					1							188	150	B+C		75	75			0.50	11.