







LEGENDA	
	HIDRANTE SIMPLES
	HIDRANTE DE PASSEIO
	CENTRAL DE ALARME
	EXTINTOR PORTÁTIL: C/ CARGA DE PÓ ABC C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2-A-20-B-C 8kg
	EXTINTOR PORTÁTIL: C/ CARGA DE DIOXÍDO DE CARBONO COM CAPACIDADE EXTINTORA 5-B-C 15kg
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO - BLOCO AUTÔNOMO DE LED

02	JANEIRO/2017	<p>Atendimento à NBR 9050/2015;</p> <p>Adequação: quadro de áreas, sanitários infantis 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da cerâmica nos sanitários, cor dos portões dos toldos e altura da porta P44;</p> <p>Acréscimo das dunas, chagas e escarpas pré-escola. Retirada da chaga de apo abaixo da platibanda.</p>
01	AGOSTO/2016	Adequação paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; adequação da altura da platibanda.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		